

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1827**  
**о назначении административного наказания**

«17» декабря 2021 года  
15:30

г. Екатеринбург  
(село, город, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору города Екатеринбурга капитан внутренней службы Сбродов Степан Владимирович  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

на основании ст. 22.2., 23.34.КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ «17» декабря 2021 г. в «15» ч. «30» мин, по адресу: г. Екатеринбург; ул. Софьи Ковалевской, 8, в каб. 303 отделения НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области **рассмотрел протокол об административном правонарушении № 1827 от 10.12.2021г.** в отношении юридического лица – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций»

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций» (далее ГАПОУ СО «УПК-МЦК»)
2. Юридический адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89
3. Фактический адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89
4. Банковские реквизиты юридического лица: ГАПОУ СО «УПК-МЦК», ИНН 6660008060; ОГРН 1026604959776, КПП: 667001001, р/с: 401028106453702000054 в Уральское ГУ Банка России, БИК: 046577001
5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Московкин Вячеслав Александрович является законным представителем юридического лица на основании распоряжения правительства СО от 05.08.2021г. № 454-РП «О руководителях государственных учреждений Свердловской области»
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствует представитель юридического лица по доверенности от 22.11.2021 № 36 Колеватов Вадим Николаевич. Перед рассмотрением административного дела поступило ходатайство от 17.12.2021 № 01-20/2886 о снижении размера административного наказания.

Исследуя выявленные нарушения действующих требований, норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации, указанные в протоколе № 1827 от 10.12.2021г. об административном правонарушении в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций»

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 17.11.21г. по 30.11.21г. на основании решения № 1786 от 11.11.2021г. главного государственного инспектора по пожарному надзору города Екатеринбурга Ганина Михаила Михайловича, на территории, в здании и помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Ленина, 89 была проведена плановая выездная проверка с целью надзора за выполнением юридическим лицом обязательных требований пожарной безопасности на основании утвержденного (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») плана проведения плановых проверок на 2021 год.

При проведении мероприятия по надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (согласно проекта № 3-2003. ПС и СО и изменений к проекту, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированы в 2007 году; подтверждается актом проверки средств системы оповещения от 05.11.2019г.). п. 54 *Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479)*; РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный» п.1.10, п.1.12; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения допускается без разработки утвержденного руководителем организации регламента технического обслуживания. Разработка регламента технического обслуживания на системы противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п. 54 *Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479)*; *Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)*;

- на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. *Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 54*; *Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ ст. 3, ч. 1 ст. 6*; *Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»*; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*) п. 7.6.3; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12;

- руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (наружная эвакуационная маршевая лестница № 1 прочностные испытания выдержала, не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытания от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 1 прочностные испытания выдержала, не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытания от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 2 прочностные испытания не выдержала, площадка выхода на кровлю оторвана, тетивы лестницы имеют сильную деформацию, не пригодна к эксплуатации и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытания от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 3 прочностные испытания не выдержала, не пригодна к эксплуатации и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009

- подтверждается протоколом испытания от 22.08.2019г.). п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- руководителем организации не организовано проведение проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 17.03.2021г.), п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (акт испытаний ВПВ на работоспособность, протокол испытаний ВПВ на водоотдачу, протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 17.03.2021г.), п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- на этажах здания частично пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 107; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 50;

- элементы системы внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарные краны, рукава, стволы) частично не размещены в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах (выполненных из негорючих материалов) имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. При установке, пожарного шкафа (за исключением встроенных пожарных шкафов) необходимо чтобы они крепились к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивая открывание дверей шкафа не менее чем на 90 градусов). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 107; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 50;

- не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердачные помещения) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (отсутствует акт обработки) п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 137, п.5, п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-А.3 «Огнестойкость строительных конструкций зданий и сооружений», табл. 1, 2, СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы», п. 1.8, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.4.5;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в подвальной помещении организована слесарная мастерская, а также допущено хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов. п. 16 «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- на дверях складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением на входных дверях с наружной стороны на видном месте. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12;

- ширина эвакуационного выхода из актового зала, предназначенного для одновременного пребывания 50 и более человек, не соответствует требованиям пожарной

безопасности, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам и выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,65 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.). ст. 4, ст. 6, ст. 53, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;

- ширина эвакуационного выхода с первого этажа здания, не соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам и выполнена менее 1,2 м. (из помещений, в которых размещается администрация колледжа, фактическая ширина составляет 0,78 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.). ст. 4, ст. 6, ст. 53, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;

- высота эвакуационного выхода с первого этажа здания выполнена менее 1,9 метра (из помещений, в которых размещается администрация колледжа, фактическая высота составляет 1,76 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.). ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18, п. 4.1.4;

- радиаторы отопления в лестничных клетках, выступающие из плоскости стен, размещены на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц. ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012); СНиП II-A.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4. 9; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Часть II, глава 2» п. 4.9; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.7.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается законодательный и (или) нормативный акт, предусматривающий ответственность, статья или номер пункта)

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1, 5 ст. 29.10 КоАП РФ

Законному представителю юридического лица – Московкину Вячеславу Александровичу, в лице представителя по доверенности от 22.11.2021 № 36 Колеватова Вадима Николаевича разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4, 25.5, 2.10 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ,

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица



1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

#### Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

#### Статья 2.10 Административная ответственность юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

  
(подпись, Ф.И.О.)

Основанием для привлечения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются нарушения требований пожарной безопасности.

На рассмотрении административного дела присутствовал представитель юридического лица по доверенности от 22.11.2021 № 36 Колеватов Вадим Николаевич.



Заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга пожарному надзору Сбродовым С.В. были рассмотрены материалы административного дела, учтена тяжесть совершенного правонарушения и социальное положение объекта, исходя из этого заместитель главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Сбродов С.В. нашел доказанным состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, поэтому ответственность несет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства», так как на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 681652 от 25.01.2013г. является собственником объекта защиты на праве оперативного управления.

Вина юридического лица ГАПОУ СО «УПК-МЦК» подтверждается:

- решением о проведении плановой, выездной проверки № 1786 от 11.11.2021г.;
- актом проверки № 1786 от 30.11.2021г.;
- протоколом об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 1827 от 10.12.2021г.;
- свидетельством о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 681652 от 25.01.2013г.

В соответствии с п. 16.1. Постановления Пленума ВАС «О внесении дополнений.....» от 20.11.2008 г. № 60 при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2. КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

При рассмотрении дела, учитывается характер и степень общественной опасности. данные о привлекаемом лице, что существовала угроза охраняемым общественным отношениям, она была реальна, могли наступить в результате несоблюдения тех или иных правил пожарной безопасности.

Принимая во внимание, что в большинстве случаев нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья, пребывающих на объектах людей, могут привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей, производство по делам данной категории, как правило, не подлежит прекращению в связи с малозначительностью (Пленум ВАС РФ от 02.06.2004 №10, от 20.06.2007 № 42, от 26.07.2007 № 46, от 20.11.2008 № 60). При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорки о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и

КОПИЯ  
ЗЕРКАЛО

6

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. Часть выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности, связано с несвоевременным ремонтом, а также заменой систем противопожарной защиты (система внутреннего противопожарного водоснабжения, автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей), допускаются нарушения обязательных требований к эвакуационным путям и выходам, что в свою очередь напрямую указывает на наличие возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людям в случае возникновения пожара.

Выявленные административным органом нарушения законодательства в сфере общественной безопасности (глава 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) посягают на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в части безопасности граждан, создает угрозу для личности, общества и государства: нарушения требований пожарной безопасности могут привести к причинению ущерба, вреда для жизни и здоровья граждан, работников организации, сторонних лиц. Указанные правонарушения посягают на общественную безопасность, создавая существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, которая в силу возможных негативных последствий может повлечь угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Вменяемые административные правонарушения посягают на общественный порядок и общественную безопасность. Любые нарушения в данной сфере по своей природе являются существенными, о чем свидетельствует значительный размер штрафов и более продолжительные сроки давности привлечения к ответственности за их совершение.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При рассмотрении дела, отягчающие обстоятельства отсутствуют, учтен характер и степень общественной опасности, данные о привлекаемом лице, характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие имущественного ущерба, принято во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ «Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение», а также рассмотрено поступившее ходатайство по ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

Кроме этого, законодательство Российской Федерации, регулирующее соблюдение и исполнение требований пожарной безопасности, не предусматривает каких-либо отклонений, в части его не соблюдения, по причинам сложной экономической ситуации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9; 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание: пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ** - «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи»

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.



2. Юридическому лицу ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций» назначить административное наказание в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

3. Объявить юридическому лицу – ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций»

3.1. В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

3.2 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление по делу об административном правонарушении вынесенное должностным лицом может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.



3.3. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо, вынесшее постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф

### Порядок уплаты штрафа:


Указанную сумму в добровольном порядке необходимо перечислить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу: Управление Федерального казначейства по Свердловской области г. Екатеринбург (ГУ МЧС России по Свердловской области) ИНН № 6672176609, ОГРН 1046604426890, КПП № 667101001, номер казначейского счета 03100643000000016200, р/сч 401028106453700000 54 в Уральское ГУ Банка России, БИК № 016577551, КБК 177 1 16 01201 01 0004 140 ОКТМО 65 701 000, УИН 0

Постановление вступает в законную силу с «28» декабря 2021г., в случае направления постановления заказным письмом с уведомлением – через 10 суток с момента получения данного постановления.

«17» декабря 2021 г.



✓  (подпись)  (Ф.И.О.)

Подпись лица, вынесшего постановление

 (подпись) С.В. Сбродов (Ф.И.О.)

Копию постановления получил

«17» 12 2021 года  
(дата)

 (подпись правонарушителя)  (Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ОТМЕТКА об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

исполнено \_\_\_\_\_  
(указывается дата и номер финансового документа)

